



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.30365

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Lamitech S.A.S.

Адрес: Km 13 Via Mamonal, 130013 Cartagena, Колумбия. Телефон: (+57)6056723400.  
Факс: (+57)56723400. Электронная почта: hmolina@lamitech.com.co

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Lamitech S.A.S.

Адрес: Km 13 Via Mamonal, 130013 Cartagena, Колумбия. Телефон: (+57)6056723400.  
Факс: (+57)56723400. Электронная почта: hmolina@lamitech.com.co

**ОРГАН ПО**

**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Ламинат VGP (PF8), толщиной 0,68 мм, полученный путем сжатия крафт-бумаги, пропитанной фенольной смолой и декоративной бумаги, пропитанной меламиновой смолой, для покрытия плит МДФ и ДСП, выпускаемое по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
28.99.32.130

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №27232-ГРНТ/ПБ-23 от 09.03.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 10.03.2023 по 09.03.2026



Руководитель органа

*(Signature)*  
подпись

М.Д. Морозов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*(Signature)*  
подпись

С.Е. Хвощев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации